

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»
(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»
(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8
Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

ЗАТО Северск

(место составления акта)

"11" ноября 2016 г.

(дата составления акта)

11 ч. 00 мин.

(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 149

По адресу/адресам: Томская область, г. Северск, ул. Свердлова, 9.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения ОГПН ФГКУ «СУ ФПС №8 МЧС России» о проведении
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
плановой выездной проверки юридического лица от 27.10.2016г. № 149

была проведена плановая выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северский лицей»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

(МБОУ «Северский лицей»), правообладатель МБОУ «Северский лицей»

(наименование и место нахождения объекта защиты, в отношении которого фактически были проведены мероприятия по контролю, наименование его правообладателя (правообладателей))

Дата и время проведения проверки:

"07" ноября 2016 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность 1 рабочий день

"08" ноября 2016 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность 1 рабочий день

"11" ноября 2016 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность 1 рабочий день

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом федерального государственного пожарного надзора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки)

Батраченко Т.В.



27.10.2016г., 10 ч. 20 м.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Литвинов Евгений Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку;

государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС №8 МЧС России»

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов

по пожарному надзору

и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
 При проведении проверки присутствовали: Батраченко Татьяна Владимировна- директор

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц))
 МБОУ «Северский лицей», Васильева Алена Александровна – заместитель директора по АХР
 или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

МБОУ «Северский лицей».

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- п. 1 ч.2 ст.1; ч.5 ст.52 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от (с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

22.07.2008г № 123-ФЗ; п.4.3.3 Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 171 (далее- СП 1.13130.2009)- в помещениях МБОУ «Северский лицей» допущено применение на путях эвакуации материалов (документы подтверждающие класс пожарной опасности материала (масляная краска в несколько слоев) отсутствуют) с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2, Т2 для отделки стен в лестничных клетках.

Лицо, допустившее нарушение – директор МБОУ «Северский лицей» Батраченко Татьяна Владимировна.

Предложено предписанием № 191/1/2 от 25.05.2010г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Срок исполнения- 01.09.2017г.

- п. 1 ч.2 ст.1; ч.5 ст.52 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г № 123-ФЗ; п.4.3.3 СП 1.13130.2009 - в помещениях МБОУ «Северский лицей» допущено применение на путях эвакуации материалов (документы подтверждающие класс пожарной опасности материала (масляная краска в несколько слоев) отсутствуют) с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 для отделки стен общих коридоров.

Лицо, допустившее нарушение – директор МБОУ «Северский лицей» Батраченко Татьяна Владимировна.

Предложено предписанием № 191/1/1 от 25.05.2010г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Срок исполнения- 01.09.2017г.

- п. 1 ч.2 ст.1; ч.5 ст.52 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г № 123-ФЗ; п.4.3.3 СП 1.13130.2009 - в помещениях МБОУ «Северский лицей» допущено применение на путях эвакуации 2-го этажа материалов (документы подтверждающие класс пожарной опасности материала (линолеума) отсутствуют) с более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, Д3, Т2 для покрытия пола в общих коридорах.

Лицо, допустившее нарушение – директор МБОУ «Северский лицей» Батраченко Татьяна Владимировна.

Предложено предписанием № 191/1/3 от 25.05.2010г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Срок исполнения- 01.09.2017г.

- п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 (далее - «ППР в РФ») – в здании МБОУ «Северский лицей» не приведена в исправное состояние вертикальная пожарная лестница в соответствии требуемым размером между ступенями по ГОСТ Р 53254-2009.

Лицо, допустившее нарушение – директор МБОУ «Северский лицей» Батраченко Татьяна Владимировна.

Предложено предписанием № 195/1/1 от 05.09.2013г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Срок исполнения – 01.09.2017г.

- п. 24 ППР в РФ – на крыше здания МБОУ «Северский лицей» не обеспечено содержание в исправном состоянии ограждений в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009.

Лицо, допустившее нарушение – директор МБОУ «Северский лицей» Батраченко Татьяна Владимировна.

Предложено предписанием № 195/1/2 от 05.09.2013г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Срок исполнения – 01.09.2017г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Письмо директора МБОУ «Северский лицей» Батраченко Т.В. от 08.11.2016 № 007/089;

2. Копия удостоверения о повышении квалификации № 631 от 20.09.2016 на Богданец В.Н.;

3. Копия акта испытаний внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность от 12.07.2016;

4. Акт о проведении практической отработки эвакуации учащихся МБОУ «Северский лицей» на случай возникновения пожара от 08.11.2016 № 003;

5. Копия акта на испытание, технического обслуживания, перезарядки, гидроиспытаний огнетушителей для МБОУ «Северский лицей» от 21.07.2016 № 2/0716;

6. Копия протокола по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины от 20.07.2016 № 0799;

7. Копия акта о проверке работоспособности системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании МБОУ «Северский лицей» от 08.11.2016.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору Литвинов Е.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Батраченко Татьяна Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)
директор МБОУ «Северский лицей»

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 11 " ноября 2016.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067698

Владелец Батраченко Татьяна Владимировна

Действителен с 13.03.2023 по 12.03.2024